

Egzemplarz nr 1

POSTANOWIENIE NR 50 /2017

**LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP.**

z dnia 16 maja 2018r.

LUBUSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.
WPEŁNIŁO DNIA

2018 -05- 21

Dz. K. 853 dekret Dym. DAG

Na podstawie art. 6a ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620) oraz art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz §8 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. w sprawie uzgodnienia rozwiązań mających na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono to w przepisach przeciwpożarowych dla budynków zespołu szpitalnego zlokalizowanych w Torzymiu przy ulicy Wojska Polskiego 52 postanawia się, co następuje:

- §1. Wyrazić zgodę na zapewnienie wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożarów dla obiektów nr 1 i 2 usytuowanych w części leśnej zespołu szpitalnego.**
- §2. Warunkiem wyrażenia zgody, o której mowa wyżej, jest dostosowanie istniejącego przeciwpożarowego zbiornika wodnego do wymagań *Polskiej Normy PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne*, z wyłączeniem zapewniania wymaganej głębokości 2m.**
- §3. Pozostałe rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczególnych i Polskich Normach.**

Uzasadnienie

Na podstawie art. 6a ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej. Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działań ratowniczych to między innymi zapewnienie możliwości „skutecznego” poboru wody przez prowadzące akcję jednostki ochrony przeciwpożarowej. Realizując to ustawowe zadanie właściciel obiektu winien zapewnić dojazd do punktu poboru i zapewnić zasilanie samochodów pożarniczych w wodę, bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Stosownie do postanowień §5 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030), dla przedmiotowego zespołu budynków ilość wody służącej do zewnętrznego gaszenia pożaru ustalono na poziomie nie mniejszym jak 20 dm³/s.

W związku z brakiem możliwości zapewnienia wymaganej ilości wody z hydrantów zewnętrznych (w sąsiedztwie obiektów sieć hydrantową zapewnia wydajność z dwóch hydrantów na poziomie 6.38 dm³/s) inwestor, korzystając z przysługującego mu prawa, wystąpił do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z prośbą o uzgodnienie rozwiązań zamiennych dla przedmiotowego obowiązku.

W ramach rozwiązań zamiennych wnioskujący zaproponował wykorzystanie usytuowanego w odległości 50m od chronionych budynków zbiornika przeciwpożarowego. Przewidział przy tym jego dostosowanie do obowiązującej Polskiej Normy za wyjątkiem zapewnienia wymaganej głębokości (głębokość 1,90m wobec normowej 2m jest wynikiem istniejącej konstrukcji zbiornika). Wg autora opracowania w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych (warstwa grubości 1.0m lodu) jego konstrukcja zapewni co najmniej 175m³, zaś przy normalnych warunkach 370m³.

Mając powyższe na względzie stwierdza się, że rozwiązanie w postaci dostosowania zbiornika na uzupełniające źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w deklarowanym zakresie, zapewni możliwości do jej skutecznego poboru na wypadek prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na analizowanym terenie.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, za pośrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia doręczenia.



[Handwritten signature in blue ink]
Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
krug. mgr inż. Patryk Maruszak

Otrzymują:

1. Lubuski Szpital Specjalistyczny
Pulmonologiczno- Kardiologiczny
ul. Wojak Polskiego 52
66-252 Sulęcín
2. a/a Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP
3. Komendant Powiatowy PSP w Sulęcínie