




66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b  
 tel. (95) 722-60-57, fax (95) 722-46-52  
 www.wsse.gorzow.pl  
 e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl  
 NIP: 599-10-23-564



LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

NZ.9022.265.2019.JK

Gorzów Wlkp., 8 lipca 2019 r.

## DECYZJA nr I/M/NS-NZ-125/253/2019

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 59), § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 595), po rozpatrzeniu wniosku Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od warunków technicznych i bhp w zakresie zagłębienia posadzki poniżej poziomu otaczającego terenu dla pomieszczenia diagnostycznego, zlokalizowanego w budynku Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym,

### wyraża zgodę

na zagłębienie posadzek **1,50 m** poniżej poziomu otaczającego terenu dla pomieszczenia diagnostycznego 1.09 – gabinet USG, zlokalizowanego w budynku Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym.

### Uzasadnienie:

Dnia 18 czerwca 2019 r. do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. wpłynął wniosek z dnia 12 czerwca 2019 r., Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od warunków technicznych i bhp w zakresie zagłębienia posadzki poniżej poziomu otaczającego terenu dla pomieszczenia diagnostycznego, zlokalizowanego w budynku Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym. Do wniosku dołączono rzut piwnicy/sutereny.

We wniosku strona wskazała, że przedmiotem odstąpienia jest pomieszczenie 1.09 – gabinet USG przeznaczone dla:

- 1 osoby personelu zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej, przebywającej do 4 godzin w ciągu doby,
- 1 pacjenta przebywającego do 0,5 godziny w ciągu doby.

Z załączonej dokumentacji wynika, że zagłębienie posadzki w stosunku do poziomu terenu wynosi około 1,5 m. Pomieszczenie jest doświetlone światłem dziennym w proporcji 1/11 – 1/12. Pomieszczenie będzie spełniać inne wymagania techniczno-budowlane.

Ponadto we wniosku podano, że pomieszczenie jest zlokalizowane w suterenie w istniejącym obiekcie, przeznaczonym do przebudowy i remontu. Pomieszczenie pełniło wcześniej funkcję magazynu. Pomieszczenie będzie posiadać wentylację mechaniczną.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. rozpatrując sprawę zważył, co następuje:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 595).

W myśl § 14 ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dopuszcza się lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. rozpatrując kwestię niniejszego odstępstwa uznał, że pomieszczenie diagnostyczne 1.09 – gabinet USG zalicza się do pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, w związku z czym mieści się w kategorii pomieszczeń wymienionych w § 14 ust. 5 ww. przepisu.

W świetle powyższego, na podstawie danych zawartych we wniosku, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. stwierdził, że lokalizacja pomieszczenia diagnostycznego 1.09 – gabinet USG w budynku Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym, poniżej poziomu otaczającego terenu nie spowoduje pogorszenia warunków higienicznych pobytu ludzi w tym pomieszczeniu i postanowił wyrazić zgodę na lokalizację poniżej poziomu urządzonego przy budynku ww. pomieszczenia.

Powyższa decyzja została wydana w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

***Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.***

**Pouczenie:**

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego oraz podlega wykonaniu.

**Otrzymuje:**

1. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym,
2. NZ a/a.



LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Gorzowie Wlkp.  
lek. med. Dorota Konaszczuk  
specjalista epidemiolog

**Do wiadomości:**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie, ul. Lipowa 14B, 69-200 Sulęcín